

信阳市发展和改革委员会文件

信发改政务〔2021〕308号

信阳市发展和改革委员会 关于国网信阳供电公司 2021 年第三批 35 千伏电网项目核准的批复

国网信阳供电公司：

报来《国网信阳供电公司关于上报 2021 年第三批 35 千伏电网项目核准的请示》（信电发展〔2021〕162 号）收悉。经研究，现批复如下：

一、为加快电网建设步伐，提高电网供电能力和安全可靠性和，满足我市经济社会持续平稳健康发展的用电需要，同意建设河南信阳市区双河 35 千伏变电站 1 号主变增容工程等一批 35 千伏输变电项目，该项目代码为：2111-411500-04-01-228698。

二、本次上报核准的电网项目共计 11 项，建设总规模为：新建改造变电容量 9 万千伏安，新建改造 35 千伏线路 37.61 千米。各项目建设地点和具体建设内容详见附件。

三、本批电网项目总投资为 4631 万元，资金由国网河南省电力公司统筹解决。

四、在上述工程建设中要坚持集约高效原则，积极采用同塔架设多回线路、低损耗大容量主变压器、大截面导线等方案和设备，确保各项节能降耗措施落实到位。

五、国网信阳供电公司作为项目实施单位，在工程建设和设备采购中，要严格执行《招标投标法》的有关规定，降低工程造价，节约资金。

六、本次核准项目的主要支持性文件情况详见附件。

七、如需对本核准文件所规定的有关内容进行调整，请及时以书面形式向我委报告，并按照有关规定办理。

八、请国网信阳供电公司根据本核准文件，办理城乡规划、环保、资源利用、安全生产等相关手续。

九、本核准文件有效期为 2 年，自发布之日起计算。在核准文件有效期内未开工建设的项目，应在核准文件有效期届满 30 个工作日内向我委申请延期。项目在核准文件有效期内未开工建设也未申请延期的，或虽提出延期申请但未获批准的，本核准文件自动失效。

附件：信阳市 2021 年第三批 35 千伏电网项目核准情况汇总表



附件

信阳市2021年第三批35千伏电网项目核准情况汇总表

单位：千伏/千米/万千瓦安/万元

序号	地区	项目名称	电压等级	建设性质	建设规模		投资估算(动态)	用地预审批复	规划批复	备注
					线路长度	变电容量				
	合计				37.61	9	4631			
1	信阳市	河南信阳市区双河35千伏变电站1号主变增容工程	35	改造		1	129	—	不涉及新征地不需要办理选址意见	
2	信阳市	河南信阳市区高庙~平昌35千伏线路工程	35	新建	15.25		884	—	不涉及新征地不需要办理选址意见	
3	罗山县	河南信阳罗山莽张35千伏变电站2号主变增容工程	35	改造		1	250	—	不涉及新征地不需要办理选址意见	
4	罗山县	河南信阳罗山庙仙35千伏变电站2号主变扩建工程	35	扩建		1	337	—	不涉及新征地不需要办理选址意见	
5	息县	河南信阳息县关店35千伏变电站1号、2号主变增容工程	35	改造		2	315	—	不涉及新征地不需要办理选址意见	
6	息县	河南信阳息县路口35千伏变电站2号主变增容工程	35	改造		1	152	—	不涉及新征地不需要办理选址意见	
7	息县	河南信阳息县七里湾110千伏变电站35千伏送出工程	35	新建	11.36		969	—	不涉及新征地不需要办理选址意见	
8	潢川县	河南信阳潢川张集35千伏变电站2号主变增容工程	35	改造		1	183	—	不涉及新征地不需要办理选址意见	
9	光山县	河南信阳光山南向店35千伏变电站1号主变改造工程	35	改造		1	458	—	不涉及新征地不需要办理选址意见	
10	光山县	河南信阳光山文殊~南向店35千伏线路改造工程	35	改造	11		758	—	不涉及新征地不需要办理选址意见	
11	商城县	河南信阳商城双铺35千伏变电站2号主变增容工程	35	改造		1	196	—	不涉及新征地不需要办理选址意见	

信阳市发展和改革委员会办公室

2021年11月2日印发
